



Akzo Nobel Industrial Coatings AB
20517 MALMÖ

Brandteknisk bedömning av fasadbeklädnad av granpanel - brandskyddsimpregnerad med Nordic Preventor Anti Flame

Med stöd av brandprovning enligt SP-rapport 4P06754 bedömer SP att den provade fasadbeklädnaden uppfyller kraven i Boverkets Byggregler BBR 22 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3) punkt 2, 3 och 4 av föreskriften i § 5.551 för ytterväggar i byggnad i klass Br1 utan begränsning på antal våningsplan.

Fasadbeklädnadens uppbyggnad, koncentration och process av impregnering av brandskyddsmedel anges i SP-rapport 4P06754.

Bedömningsunderlag:

- SP-rapport 4P06754 daterad 2015-03-31
- Boverkets Byggregler BBR 22 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3) § 5:551

Detta utlåtande är enbart en klassifikation baserat på ovan nämnt provningsunderlag. Utlåtandet kan således ej jämföras med ett typgodkännandebevis eller certifikat där även kontroll och montage etc. regleras. Typgodkännande kan sökas hos för ändamålet ackrediterat certifieringsorgan.

Giltighetstid för detta utlåtande är två år.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fire Research - Brandmotstånd

Utfört av

Granskat av

Charlotta Skarin

Patrik Johansson